

Zuordnung von Zusatzmaßnahmen:

Abmessung	Dachneigung	Mindestanforderung	Mit einer oder mehreren erhöhten Anforderungen
Dachziegel & Dachsteine mit RDN 22°	≥ 10°	Klasse 1	Klasse 1
	≥ 14°	Klasse 3	Klasse 2
	≥ 18°	Klasse 4	Klasse 3
	≥ 22°	Klasse 5	Klasse 4
Dachziegel & Dachsteine mit RDN 25°	≥ 13° *	Klasse 1	Klasse 1
	≥ 17°	Klasse 3	Klasse 2
	≥ 21°	Klasse 4	Klasse 3
	≥ 25°	Klasse 5	Klasse 4
Dachziegel & Dachsteine mit RDN 30° Die Zusatzmaßnahme ist unter 18° mit Klasse 1 auszuführen.	≥ 18° *	Klasse 2	Klasse 1
	≥ 22°	Klasse 3	Klasse 2
	≥ 26°	Klasse 4	Klasse 3
	≥ 30°	Klasse 5	Klasse 4
Dachziegel mit RDN 35° Die Zusatzmaßnahme ist unter 23° mit Klasse 1 auszuführen.	≥ 23° *	Klasse 2	Klasse 2
	≥ 27°	Klasse 3	Klasse 3
	≥ 31°	Klasse 4	Klasse 3
	≥ 35°	Klasse 5	Klasse 4
Dachziegel & Dachsteine mit RDN 40° Die Zusatzmaßnahme ist mit Klasse 2, unter 23° mit Klasse 1 auszuführen.	≥ 28° *	Klasse 2	Klasse 2
	≥ 32°	Klasse 3	Klasse 3
	≥ 36°	Klasse 4	Klasse 3
	≥ 40°	Klasse 5	Klasse 4

Erhöhte Anforderungen sind:

- große Sparrenlängen > 10 m gemäß Tabelle 1
- konzentrierter Wasserlauf auf Teilflächen des Daches
- besondere Dachflächen wie geschweifte Gauben, Tonnen- und Kegeldächer
- schneereiche Gebiete (Schneelast ≥ 1,5 kN/m²)
- windreiche Gebiete der Windlastzonen 4 oder Kamm- und Gipfellagen oder Schluchtenbildung

* bei geringerer Dachneigung sind Maßnahmen zum Erhalt der Traglattung erforderlich, z.B. Traglatten aus feuchteresistenten Materialien, wasserabweisende Abdeckungen der Traglatten o.a.